



Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн сайдын 2023 оны 01 дүгээр сарын 13-ны өдрийн А/12 дугаар тушаалын арванхоёрдугаар хавсралт

**№ 6.12. ГАЗРЫН ТОС, ГАЗРЫН ТОСНЫ
БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ ХАДГАЛАЛТЫГ ШАЛГАХ
ХЯНАЛТЫН ХУУДАС**

Хяналтын байгууллага:

Шалгуулагч этгээдийн нэр:

Объектын нэр:

Регистрийн дугаар:

Удирдамжийн дугаар:

Хяналт шалгалт эхэлсэн огноо:...../...../.....

Хяналт шалгалт дууссан огноо:/...../.....

Шаардлага хангасан асуултын тоо:

Хууль сахин мөрдөлтийн хувь:

Шаардлага хангаагүй нийт оноо:

Эрсдэл үүсэх магадлалын хувь:

Эрсдэл үүсэх магадлал

ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН АСУУЛТУУД, ҮНЭЛГЭЭ

| № | Хууль тогтоомж, дүрэм, журам, стандартын нэр, зүйл, заалт | Асуултууд | Батлагдсан оноо | | Авсан оноо | Гүйцэтгэлийн шалгалт |
|----------------------|---|---|--------------------|---------------------|------------|----------------------|
| | | | Шаардлага хангасан | Шаардлага хангаагүй | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Ерөнхий заалт | | | | | | |
| 1 | Газрын тосны бүтээгдэхүүний тухай хуулийн 9 дүгээр зүйлийн 9.1 дэх хэсэг | Бөөний худалдаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөлтэй | | | | |
| 2 | Газрын тосны бүтээгдэхүүний тухай хуулийн 11 дүгээр зүйлийн 11.2.6 дахь заалт | Барилга байгууламжийг байнгын ашиглалтад хүлээн авсан, улсын комиссын акт, протоколтой | 0 | 25 | | |
| 3 | Барилгын тухай хуулийн 40 дүгээр зүйлийн 40.1.16 дахь заалт | Барилга байгууламжийн угсралтыг барилгын ажлыг эхлүүлэх, үргэлжлүүлэх зөвшөөрлийн үндсэн дээр гүйцэтгэсэн | 0 | 25 | | |
| 4 | Газрын тосны бүтээгдэхүүний тухай хуулийн 11 дүгээр зүйлийн 11.2.3 дахь заалт | Эрх бүхий мэргэжлийн байгууллагаар боловсруулж, улсын экспертизийн хяналт хийлгэсэн, батлагдаж зөвшөөрөлцсөн зураг, төслийн дагуу барьсан | 0 | 25 | | |
| 5 | Газрын тосны бүтээгдэхүүний тухай хуулийн 11 дүгээр зүйлийн 11.2.4 дэх заалт | Газрын тос, газрын тосны бүтээгдэхүүний агуулахын зориулалтын газар эзэмших зөвшөөрөлтэй | 0 | 10 | | |
| 6 | Газрын тосны бүтээгдэхүүний тухай хуулийн 11 дүгээр зүйлийн 11.2.5 дахь заалт | Галын аюулгүй байдлын дүгнэлт гаргуулсан | 0 | 10 | | |

| | | | | | | |
|----|--|--|---|----|--|--|
| 7 | Газрын тосны бүтээгдэхүүний тухай хуулийн 11 дүгээр зүйлийн 11.2.1 дэх заалт | Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын нарийвчилсан үнэлгээтэй, түүний дагуу холбогдох арга хэмжээг авч хэрэгжүүлдэг | 0 | 10 | | |
| 8 | Газрын тос, газрын тосны бүтээгдэхүүний агуулах. Технологийн байгууламж. MNS 5746-2007 стандартын 7.1.3 дахь заалт | Газрын тос, газрын тосны бүтээгдэхүүн хадгалах сав бүр улсын бүртгэл, техникийн паспорттой | 0 | 5 | | |
| 9 | Газрын тос, газрын тосны бүтээгдэхүүний агуулах. Технологийн байгууламж. MNS 5746-2007 стандартын 7.1.3 дахь заалт | Газрын тос, газрын тосны бүтээгдэхүүн хадгалах савуудад мэргэжлийн эрх бүхий байгууллагаар металл хийцийн ашиглалтын нөөц тодорхойлуулсан | 0 | 10 | | |
| 10 | Газрын тос, газрын тосны бүтээгдэхүүний агуулах. Технологийн байгууламж. MNS 5746-2007 стандартын 7.2.1, 7.2.13 дахь заалт | Сав бүр бүрэн тоноглогдсон /амьсгалах клапан, хэмжих люк, болон галын тоноглолуд/ | 0 | 10 | | |
| 11 | Газрын тос, газрын тосны бүтээгдэхүүний агуулах. Технологийн байгууламж. MNS 5746-2007 стандартын 7.3.2 дахь заалт | Сав руу оч, гал нэвтрүүлэхгүй байлгах зорилгоор хамгаалах болон амьсгалах хавхлагийг гал хамгаалагчтай хамт угсарсан | 0 | 10 | | |
| 12 | Газрын тос, газрын тосны бүтээгдэхүүний агуулах. Технологийн байгууламж. MNS 5746-2007 стандартын 7.2.9 дэх заалт | Савыг зураг төслийн дагуу гүйцэтгэсэн ба гоожилт, шүүрэлт, нэвчилтийг мэдрэх хэрэгслээр тоногдсон | 0 | 10 | | |
| 13 | Газрын тос, газрын тосны бүтээгдэхүүний агуулах. Технологийн байгууламж. MNS 5746-2007 стандартын 7.4.2 дахь заалт | Хадгалах савны дээд түвшинд түвшин мэдрэгч, мэдээлэгчгүй бол зурагт заасан ажлын түвшингээс халихаас сэргийлэн ослын сав руу юүлэх шугам хоолой, хэрэгсэлтэй | 0 | 10 | | |
| 14 | Газрын тос, газрын тосны бүтээгдэхүүний агуулах. Технологийн байгууламж. MNS 5746-2007 стандартын 7.2.14 дэх заалт | Газрын тос, газрын тосны бүтээгдэхүүний эзэлхүүнийг тогтоох зориулалттай эрх бүхий байгууллагаар баталгаажуулсан онооллын хүснэгттэй | 0 | 5 | | |
| 15 | Газрын тосны бүтээгдэхүүний тухай хуулийн 11 дүгээр зүйлийн 11.4.4 дэх заалт | Аянга зайлуулагч болон тоног төхөөрөмжийн газардуулгын эсэргүүцлийг мэргэжлийн эрх бүхий байгууллагаар хэмжүүлж, баталгаажуулсан | 0 | 10 | | |
| 16 | Газрын тос, газрын тосны бүтээгдэхүүний агуулах. Технологийн байгууламж. MNS 5746-2007 стандартын 16.1 дэх заалт | Бохирдсон уснаас газрын тос, газрын тосны бүтээгдэхүүнийг ялгах, хадгалах зориулалт бүхий цэвэрлэх байгууламжтай | 0 | 10 | | |
| 17 | Газрын тос, газрын тосны бүтээгдэхүүний агуулах, галын аюулгүйн норм. БНБД 21-03-04-ийн 2.9 дэх заалт | Газрын тос, газрын тосны бүтээгдэхүүнтэй хаягдал усыг цэвэрлэх задгай байгууламжтай /Лагийн болон ууршуулах талбай/ | 0 | 10 | | |

| | | | | | | |
|----|--|--|---|----|--|--|
| 18 | Газрын тос, газрын тосны бүтээгдэхүүний агуулах, галын аюулгүйн норм. БНБД 21-03-04-ийн 8.8 дахь заалт | Усан сантай | 0 | 10 | | |
| 19 | Газрын тос, газрын тосны бүтээгдэхүүний агуулах, галын аюулгүйн норм. БНБД 21-03-04-ийн 3.6 дахь заалт | Газар дээрх резервуарын бүлэг тус бүр 0.5м-ээс багагүй өргөн, шороон буюу шатдаггүй материалаар хийгдсэн хязгаар ханаар битүү хүрээлэгдсэн | 0 | 10 | | |
| 20 | Газрын тосны бүтээгдэхүүний агуулах Технологийн байгууламж Техникийн ерөнхий шаардлага. MNS 5746-2007 стандартын 10.2 дэх заалт | Насос станц нь агуулахын нутаг дэвсгэрт тусгайлсан барилгад буюу саравч, хаалт, хамгаалалттай байрласан | 0 | 10 | | |
| 21 | Газрын тосны бүтээгдэхүүний агуулах Технологийн байгууламж Техникийн ерөнхий шаардлага. MNS 5746-2007 стандартын 8.3.3.1 дэх заалт | Газрын тос, газрын тосны бүтээгдэхүүний төрөл тус бүрт зориулсан ачих төхөөрөмж, дамжуулах хоолой, хаалт арматуртай | 0 | 10 | | |
| 22 | Газрын тосны бүтээгдэхүүний агуулах Технологийн байгууламж Техникийн ерөнхий шаардлага. MNS 5746-2007 стандартын 6.4 дэх заалт | Галын авто машин орж, гарах зориулалтын 2-оос доошгүй гарцтай | 0 | 5 | | |
| 23 | Газрын тос, газрын тосны бүтээгдэхүүний агуулах, галын аюулгүйн норм. БНБД 21-03-04-ийн 2.15 дахь заалт | Резервуарын паркийн гадна талаар, резервуарын бүлгүүдийн хооронд болон ачиж буулгах төхөөрөмжийн талбай хүртэл 3.5м-ээс багагүй өргөнтэй галын замтай | 0 | 5 | | |
| 24 | Газрын тос, газрын тосны бүтээгдэхүүний агуулах, галын аюулгүйн норм. БНБД 21-03-04-ийн 5.7 дахь заалт | Ачих, буулгах талбай нь ус үл нэвтрэх хатуу гадаргуу, 0.2м –с багагүй өндөр хашлагаар битүү хүрээлэгдсэн, шингэний бохирын суваг, цуглуулагч руу урсгах зориулалтаар 2 хувиас багагүй налуутай | 0 | 10 | | |
| 25 | Газрын тос, газрын тосны бүтээгдэхүүний агуулах, галын аюулгүйн норм. БНБД 21-03-04-ийн 8.1 дэх заалт | Гал унтраах хөөсөн системтэй | 0 | 10 | | |
| 26 | | Хөргөх системтэй | 0 | 10 | | |
| 27 | Газрын тос, газрын тосны бүтээгдэхүүний агуулах, галын аюулгүйн норм. БНБД 21-03-04-ийн 9.5 дахь заалт | Гар ажиллагаатай мэдээлэгч бүхий галын цахилгаан дохиоллоор тоноглогдсон | 0 | 10 | | |
| 28 | Газрын тос, газрын тосны бүтээгдэхүүний агуулах. Технологийн байгууламж. MNS 5746-2007 стандартын 16.7 дахь заалт | Газрын тос, газрын тосны бүтээгдэхүүн хөрс, газар доорхи усанд нэвчиж алдагдаж байгааг хянах хяналтын цооногтой | 0 | 10 | | |

| | | | | | | |
|--------------------------------------|--|--|---|-----|--|--|
| 29 | Газрын тосны бүтээгдэхүүний тухай хуулийн 7 дүгээр зүйлийн 7.1.2 дахь заалт, Газрын тосны бүтээгдэхүүний хангамжийн үйл ажиллагааны аргачлал MNS 4633-2006 стандартын 4.2.5 дахь заалт | Импортлосон бүтээгдэхүүнд итгэмжлэгдсэн лабораториор дүгнэлт гаргуулсан | 0 | 5 | | |
| 30 | Газрын тосны бүтээгдэхүүний тухай хуулийн 9 дүгээр зүйлийн 9.3.7 дахь заалт, Газрын тос, газрын тосны бүтээгдэхүүний агуулах. Технологийн байгууламж. MNS 5746-2007 стандартын 12.1 дэх заалт | Газрын тос, газрын тосны бүтээгдэхүүний болон байгууламж доторх агаарын шинжилгээ хийх зориулалтын тоног төхөөрөмж бүхий лабораторитой | 0 | 5 | | |
| 31 | Газрын тосны бүтээгдэхүүний хангамжийн үйл ажиллагааны аргачлал. MNS 4633-2006 стандартын 4.2.3 дахь заалт | Агуулахаас ачуулсан тээврийн хэрэгсэл бүрт чанарын гэрчилгээ /тохирлын гэрчилгээ/ бичиж баталгаажуулсан | 0 | 5 | | |
| 32 | Газрын тос, газрын тосны бүтээгдэхүүний агуулах. Технологийн байгууламж. MNS 5746-2007 стандартын 14.1 дэх заалт | Зураг төслийн дагуу хийгдсэн аянга зайлуулагчтай | 0 | 10 | | |
| Бүлгийн нийт оноо | | | | 320 | | |
| Галын аюулгүйн зай хэмжээ /м/ | | | | | | |
| 33 | Газрын тос, газрын тосны бүтээгдэхүүний агуулах, галын аюулгүйн норм. БНБД 21-03-04-ийн 2.1 дэх заалт | Агуулахад хамаарагдахгүй барилга байгууламж хүртэлх зөвшөөрөгдөх зай хэмжээг хангасан | 0 | 40 | | |
| 34 | Газрын тос, газрын тосны бүтээгдэхүүний агуулах, галын аюулгүйн норм. БНБД 21-03-04-ийн 2.5, 2.7 дахь заалт | Агуулахын технологийн барилга байгууламж хоорондын зөвшөөрөгдөх зай хэмжээг хангасан | 0 | 40 | | |
| Бүлгийн нийт оноо | | | | 80 | | |
| Дотоод хяналт | | | | | | |
| 35 | | Дотоод хяналт шалгалтыг зохион байгуулах журмаар батлуулан мөрдөж ажилладаг | 0 | 20 | | |
| 36 | | Дотоод хяналт шалгалтын нэгж, ажилтанг томилон ажилуулсан | 0 | 5 | | |
| 37 | Төрийн хяналт шалгалтын тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.2 дахь хэсэг, 13 дугаар зүйлийн 13.1 дахь хэсэг Засгийн газрын 2011 оны 311 дүгээр тогтоолоор батлагдсан Аж ахуйн нэгж байгууллагын үйл ажиллагаанд дотоод хяналт | Аж ахуйн нэгж, байгууллагын үйл ажиллагаанд хийгдсэн хяналт шалгалтын талаар бүртгэл хөтөлж, мэдээллийн сан бүрдүүлдэг | 0 | 5 | | |

| | | | | | | |
|--------------------------|--|--|----------|------------|----------|----------|
| 38 | шалгалтыг зохион байгуулах нийтлэг журам | Дотоод хяналт шалгалтаар илэрсэн зөрчлийг арилгах боломжгүй асуудлыг хууль хяналтын эрх бүхий байгууллагад тавьж шийдвэрлүүлэх, хамтран ажиллах талаар санал боловсруулан, удирдлагад танилцуулдаг | 0 | 15 | | |
| Бүлгийн нийт оноо | | | | 45 | | |
| НИЙТ ОНОО | | | 0 | 445 | 0 | 0 |

ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТААР АВАХ АРГА ХЭМЖЭЭ, БИЕЛЭЛТ

| | ҮНЭЛГЭЭ | Авах арга хэмжээ | БИЕЛЭЛТ |
|------------------------|--|--|---|
| | | | |
| БАТАЛГААЖУУЛАЛТ | | | |
| | <i>Хяналтын чиглэл, албан тушаалын нэр</i> | <i>Хяналтын чиглэл, албан тушаалын нэр</i> | <i>Хүлээн зөвшөөрсөн: Аж ахуйн нэгж, байгууллагын эрх</i> |
| | <i>/ овог, нэр/</i> | <i>/ овог, нэр/</i> | <i>/ овог, нэр/</i> |
| | <i>/ гарын үсэг, тэмдэг/</i> | <i>/ гарын үсэг, тэмдэг/</i> | <i>/ гарын үсэг, тамга/</i> |

Тайлбар:

ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ШАЛГАЛТААР АВСАН АРГА ХЭМЖЭЭ, БИЕЛЭЛТ

| | ҮНЭЛГЭЭ | Авах арга хэмжээ | БИЕЛЭЛТ |
|------------------------|--|--|---|
| | | | |
| БАТАЛГААЖУУЛАЛТ | | | |
| | <i>Хяналтын чиглэл, албан тушаалын нэр</i> | <i>Хяналтын чиглэл, албан тушаалын нэр</i> | <i>Хүлээн зөвшөөрсөн: Аж ахуйн нэгж, байгууллагын эрх</i> |
| | <i>/ овог, нэр/</i> | <i>/ овог, нэр/</i> | <i>/ овог, нэр/</i> |
| | <i>/ гарын үсэг, тэмдэг/</i> | <i>/ гарын үсэг, тэмдэг/</i> | <i>/ гарын үсэг, тамга/</i> |

Тайлбар: