



Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн сайдын 2023 оны 01 дүгээр сарын 13-ны өдрийн А/12 дугаар тушаалын арвантавдугаар хавсралт

№ 6.15. АВТОМАШИНЫГ ХИЙГЭЭР ЦЭНЭГЛЭХ СТАНЦ/АХЦС/-ЫГ ШАЛГАХ ХЯНАЛТЫН ХУУДАС

Хяналтын байгууллага:

Шалгуулагч этгээдийн нэр:

Объектын нэр:

Регистрийн дугаар:

Удирдамжийн дугаар:

Хяналт шалгалт эхэлсэн огноо:...../...../.....

Хяналт шалгалт дууссан огноо:/...../.....

Шаардлага хангасан асуултын тоо:

Хууль сахин мөрдөлтийн хувь:

Шаардлага хангаагүй нийт оноо:

Эрсдэл үүсэх магадлалын хувь:

Эрсдэл үүсэх магадлал

ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН АСУУЛТУУД, ҮНЭЛГЭЭ

No	Хууль тогтоомж, дүрэм, журам, стандартын нэр, зүйл, заалт	Хяналт шалгалтын асуултууд	Батлагдсан оноо		Авсан оноо	
			Шаардлага хангасан	Шаардлага хангаагүй	Хяналт шалгалт	Гүйцэтгэлийн шалгалт
Ерөнхий заалт						
1	Газрын тосны бүтээгдэхүүний тухай хуулийн 9 дүгээр зүйлийн 9.1 дэх хэсэг	Жижиглэнгийн худалдаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөлтэй. /Бүртгэлийн гэрчилгээ/				
2	Газрын тосны битээгдэхүүний тухай хуулийн 11 дүгээр зүйлийн 11.2.3 дахь заалт	Эрх бүхий мэргэжлийн байгууллагаар боловсруулж, улсын экспертизийн хяналт хийлгэсэн, батлагдаж зөвшөөрөлцсөн зураг, төслийн дагуу барьсан, газар эзэмших зөвшөөрөлтэй.	0	25		
3	Барилгын тухай хуулийн 16 дугаар зүйлийн 16.6 дахь хэсэг	Барилга байгууламжийн угсралтын ажил эхлүүлэх, үргэлжлүүлэх зөвшөөрөл авсан.	0	25		
4	Газрын тосны бүтээгдэхүүний тухай хуулийн 11.2.6	Барилга байгууламжийг байнгын ашиглалтад хүлээн авсан бөгөөд улсын комиссын акт, протоколтой.	0	25		
5	Газрын тосны бүтээгдэхүүний тухай хуулийн дүгээр зүйлийн 11.2.1 дэх заалт	Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээтэй.	0	10		
6	Даралтат төхөөрөмжлөх, савыг аюулгүй ашиглах дүрмийн 6.4.1 дэх заалт	Мэргэжлийн эрх бүхий байгууллагаар хий хадгалах савны металл хийцийн оношлогоо хийлгэсэн.	0	10		
7	Даралтат төхөөрөмжлөх, савыг аюулгүй ашиглах дүрмийн 6.2.1, 6.4.1 дэх заалт	Хий хадгалах даралтат савыг улсын бүртгэлд хамруулж ашиглах зөвшөөрөл авсан.	0	10		

8	Даралтат савыг төхөөрөмжлөх, аюулгүй ашиглах дүрмийн 6.3.1 дэх заалт	Хий хадгалах саванд техникийн магадлал хийсэн.	0	10		
9	Даралтат савыг төхөөрөмжлөх, аюулгүй ашиглах дүрмийн 7.1.1 дэх заалт	Хий хадгалах даралтат сав тоног төхөөрөмжийн техник ашиглалт, аюулгүй ажиллагаа хариуцагчийг тушаалаар томилсон.	0	5		
10	Хийн аж ахуйн аюулгүй ажиллагааны дүрмийн 1.2.1 дэх заалт	Мэргэжлийн инженер техникийн ажилтнуудтай бөгөөд аттестатчилагдсан.	0	10		
11	Хийн хангамж. БНБД42-01-19-ийн 8.49 дэх заалт	Хий хадгалах савыг мөнгөлөг цагаан өнгөөр будсан, анхааруулга бичиглэлтэй.	0	10		
12	Хийн хангамж. БНБД42-01-19-ийн 8.49 дэх заалт	Хий хадгалах сав нь усан хөргөлттэй /бороожуулагч/	0	10		
13	Хийн хангамж БНБД42-01-19-ийн 8.88 дахь заалт	Хөргөлтийн болон гал унтраах зориулалтын усан сантай.	0	10		
14	Хийн хангамж БНБД42-01-19-ийн 8.135 дахь заалт	Хий цэнэглэх станцын дээгүүр цахилгаан дамжуулах агаарын шугамгүй.	0	10		
15	Хийн хангамж БНБД42-01-19-ийн 8.83 дахь заалт	Хий хадгалах сав нь бүрэн тоноглогдсон. /Хамгаалах хавхлаг, түвшин хэмжигч, манометр/	0	10		
16	Газрын тосны бүтээгдэхүүний тухай хуулийн 11 дүгээр зүйлийн 11.4.4 дэх заалт	Аянга зайлуулагч газардуулгын эсэргүүцлийг мэргэжлийн эрх бүхий байгууллагаар хэмжүүлсэн.	0	10		
17	Даралтат савыг төхөөрөмжлөх, аюулгүй ашиглах дүрмийн 5.5.25 дахь заалт	Хий хадгалах сав, шугам хоолойн хамгаалах хавлагийг туршиж шалган акт үйлдсэн.	0	10		
18	Хийн аж ахуйн аюулгүй ажиллагааны дүрмийн 3.11.4 дэх заалт	Хянах, хэмжих багаж хэрэгсэл улсын баталгаатай.	0	5		
19	Хийн аж ахуйн аюулгүй ажиллагааны дүрмийн 3.6.9 дэх заалт	Гал унтраах анхан шатны багаж хэрэгслээр хангагдсан.	0	10		
20	Газрын тосны бүтээгдэхүүний тухай хуулийн 7.1.1, Стандартчилал, техникийн зохицуулалт, тохирлын үнэлгээний итгэмжлэлийн тухай хуулийн 14.3 дахь заалт	Чанарын хувьд олон улсын стандартад нийцсэн бүтээгдэхүүнийг импортлосон, чанарын баталгаатай бүтээгдэхүүн худалдаалдаг	0	5		
Бүлгийн нийт оноо				220		
Зай хэмжээ /м/						
21	Хийн хангамж. БНБД42-01-19-ийн 8.126 дахь заалт	АХЦС-д хамаарагдахгүй барилга байгууламж хүртэлх зөвшөөрөгдөх зай хэмжээг хангасан	0	20		
22	Хийн хангамж. БНБД42-01-19-ийн 8.126 дахь заалт	АХЦС-ын талбай дахь технологийн барилга байгууламж хүртэлх зөвшөөрөгдөх зай хэмжээг хангасан	0	20		
Бүлгийн нийт оноо				40		
Дотоод хяналт						

23		Дотоод хяналт шалгалтыг зохион байгуулах журмаар батлуулан мөрдөж ажилладаг	0	20		
24	Төрийн хяналт шалгалтын тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.2 дахь хэсэг, 13 дугаар зүйлийн 13.1 дахь хэсэг Засгийн газрын 2011 оны 311 дүгээр тогтоолоор батлагдсан Аж ахуйн нэгж байгууллагын үйл ажиллагаанд дотоод хяналт шалгалтыг зохион байгуулах нийтлэг журам	Дотоод хяналт шалгалтын нэгж, ажилтанг томилон ажилуулсан	0	5		
25		Аж ахуйн нэгж, байгууллагын үйл ажиллагаанд хийгдсэн хяналт шалгалтын талаар бүртгэл хөтөлж, мэдээллийн сан бүрдүүлдэг	0	5		
26		Дотоод хяналт шалгалтаар илэрсэн зөрчлийг нь арилгах боломжгүй асуудлыг хууль хяналтын эрх бүхий байгууллагад тавьж шийдвэрлүүлэх, хамтран ажиллах талаар санал боловсруулан, удирдлагад танилцуулдаг	0	15		
Бүлгийн нийт оноо				45		
НИЙТ ОНОО			0	265	0	0

ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТААР АВАХ АРГА ХЭМЖЭЭ, БИЕЛЭЛТ

	ҮНЭЛГЭЭ	Авах арга хэмжээ	БИЕЛЭЛТ
БАТАЛГААЖУУЛАЛТ			
	Хяналтын чиглэл, албан тушаалын нэр	Хяналтын чиглэл, албан тушаалын нэр	Хүлээн зөвшөөрсөн: Аж ахуйн нэгж, байгууллагын эрх бүхий
	/ овог, нэр/	/ овог, нэр/	/ овог, нэр/
	/ гарын үсэг, тэмдэг/	/ гарын үсэг, тэмдэг/	/ гарын үсэг, тамга/

Тайлбар:

ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ШАЛГАЛТААР АВСАН АРГА ХЭМЖЭЭ, БИЕЛЭЛТ

	ҮНЭЛГЭЭ	Авах арга хэмжээ	БИЕЛЭЛТ

БАТАЛГААЖУУЛАЛТ		
<i>Хяналтын чиглэл, албан тушаалын нэр</i>	<i>Хяналтын чиглэл, албан тушаалын нэр</i>	<i>Хүлээн зөвшөөрсөн: Аж ахуйн нэгж, байгууллагын эрх бүхий</i>
<i>/ овог, нэр/</i>	<i>/ овог, нэр/</i>	<i>/ овог, нэр/</i>
<i>/ гарын үсэг, тэмдэг/</i>	<i>/ гарын үсэг, тэмдэг/</i>	<i>/ гарын үсэг, тамга/</i>

Тайлбар: