



Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн сайдын 2023 оны 01 дүгээр сарын 13-ны өдрийн А/12 дугаар тушаалын арванзургаадугаар хавсралт

**№ 6.16. ШИНГЭРҮҮЛСЭН ШАТДАГ ХИЙН ТОНОГ
ТӨХӨӨРӨМЖИЙН ТЕХНИК АШИГЛАЛТ, АЮУЛГҮЙ
АЖИЛЛАГААГ ШАЛГАХ ХЯНАЛТЫН ХУУДАС /ХЭРЭГЛЭГЧ/**

Хяналтын байгууллага:

Шалгуулагч этгээдийн нэр:

Объектын нэр:

Регистрийн дугаар:

Хяналт шалгалт эхэлсэн огноо:...../...../.....

Удирдамжийн дугаар:

Хяналт шалгалт дууссан огноо:/...../.....

Шаардлага хангасан асуултын тоо:

Хууль сахин мөрдөлтийн хувь:

Шаардлага хангаагүй нийт оноо:

Эрсдэл үүсэх магадлалын хувь:

Эрсдэл үүсэх магадлал

ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН АСУУЛТУУД, ҮНЭЛГЭЭ

№	Хууль тогтоомж, дүрэм, журам, стандартын нэр, зүйл, заалт	Асуултууд	Батлагдсан оноо		Авсан оноо	Гүйцэтгэлийн шалгалт
			Шаардлага хангасан	Шаардлага хангаагүй		
1	2	3	4	5	6	
Ерөнхий заалт						
1	Хийн хангамж. БНБД 42-01-19-ийн 7.74 дэх заалт	Хийн баллоны суурь, хүзүүвч, их бие, хаалт арматур гэмтэлгүй, баллоны будалт, бичиглэл бүрэн, ээлжит магадлалын хугацаа дуусаагүй.	0	25		
2	Хийн аж ахуйн техник ашиглалтын дүрмийн 6.4, 6.9 дэх заалт	Баллон сольсоны дараа битүүмжлэлийг шалгаж хэрэглэгчийн дэвтэрт хийн баллоны дугаар, сольсон хугацаа, зааварчилгаа өгч олгосон хүний нэр зэргийг тэмдэглэдэг.	0	25		
3	Хийн аж ахуйн аюулгүй ажиллагааны дүрмийн 3.11.1 дэх заалт	Хийн алдагдал илрүүлэх, дохиолох багаж хэрэгсэлтэй.	0	25		
4	Хийн аж ахуйн аюулгүй ажиллагааны дүрмийн 3.11.1 дэх заалт	Агуулах нь тэсрэлийн хамгаалалттай цахилгаан тоног төхөөрөмжөөр тоноглогдсон.	0	25		
5	Хийн аж ахуйн аюулгүй ажиллагааны дүрмийн 3.6.9 дэх заалт	Гал унтраах анхан шатны багаж хэрэгсэлтэй.	0	10		
6	Хийн хангамж. БНБД 42-01-19-ийн 9.49 дэх заалт	Орон сууцны 2-оос дээш давхар бүхий барилга дотор хийн баллон байрлуулаагүй.	0	25		
7	Хийн аж ахуйн аюулгүй ажиллагааны дүрмийн 3.9.3 дахь заалт	Хийн баллоны хамгийн их температур +45С-ээс ихгүй байх ба халаах хэрэгслээс 1м, ил гал гаргадаг зуухнаас 5м-ээс доошгүй зайтай.	0	3		

8	Хийн аж ахуйн аюулгүй ажиллагааны дүрмийн 3.9.4 дэх заалт	Хийн тоног төхөөрөмжид хагарсан, халцарсан, хавагнасан, зүсэгдсэн зэрэг хий дамжуулах уян хоолой ашиглаагүй бөгөөд хомутаар бэхэлсэн.	0	5		
9	Хийн хангамж. БНБД 42-01-19-ийн 6.37 дахь заалт	Ус халаагч, халаалтын зуух болон халаалтын аппарат, баллоныг угаалгын өрөөнд байрлуулаагүй.	0	3		
10	Хийн хангамж. БНБД 42-01-19-ийн 6.39 дэх заалт	Хийн зуух, халаалтын аппарат болон эзэлхүүний ус халаагчийг үл шатах материалаар хийсэн хананы дэргэд хананаас 10см-ээс багагүй зайтай байрлуулсан.	0	3		
11	Хийн аж ахуйн техник ашиглалтын дүрмийн 2.1 дэх заалт	Хийн тоног төхөөрөмжийн угсралтыг хийн аж ахуйн байгууллагын боловсруулж баталсан зургаар гүйцэтгэсэн.	0	10		
12	Хийн аж ахуйн аюулгүй ажиллагааны дүрмийн 3.7.3 дахь заалт	Хийн тоноглол, хий дамжуулах хоолойд техникийн үйлчилгээг 3 сард 1-ээс доошгүй удаа, урсгал засварыг жилд нэгээс доошгүй удаа хийлгэдэг.	0	5		
13	Хийн аж ахуйн аюулгүй ажиллагааны дүрмийн 3.8.6 дахь заалт	Хийн тоног төхөөрөмжийг аюулгүй ажиллуулах талаар санамж, зааварчилгааг ил тод бичиж тавьсан.	0	3		
14	Хийн аж ахуйн техник ашиглалтын дүрмийн 5.6 дахь заалт	Хийн түлшээр ажилладаг тоног төхөөрөмжийн ашиглалтын заавартай. Мөрдөж ажилладаг.	0	3		
15	Хийн хангамж. БНБД 42-01-19-ийн 9.52 дахь заалт	Зочны болон амралтын өрөө тасалгаа, суурийн болон техникийн давхарын өрөө, нийтийн хоолны газрын хооллох болон худалдааны танхим, олон нийтийн болон үйлдвэрийн газрын үзвэр, хурлын танхим, хичээлийн өрөө болон эмнэлгийн өвчтөний өрөө, түүнтэй төстэй өрөөний доор орших өрөө, байран дотор, түүнчлэн байгалийн гэрэлтүүлэггүй өрөөнд баллон, хийн тоног төхөөрөмж байрлуулаагүй.	0	3		
16	Хийн хангамж. БНБД 42-01-19-ийн 6.29 дэх заалт	Хийн зуухыг 2.2м-ээс доошгүй өндөртэй, байгалийн гэрэлтүүлэг бүхий агааржуулалтын сорох, хоолойтой, цонх нь салхивчтай гал тогооны өрөөнд байрлуулсан.	0	3		
Бүлгийн нийт оноо				176		
II. Үйлдвэрлэл, үйлчилгээний газрын хийн тоног төхөөрөмж						
17	Газрын тосын бүтээгдэхүүний тухай хуулийн 11.2.5 дахь заалт	Галын аюулгүй байдлын дүгнэлттэй.	0	5		
18	Даралтат савыг төхөөрөмжлөх, аюулгүй ашиглах дүрмийн 7.1.1 дэх	Хийн баллон, тоног төхөөрөмжийн техник ашиглалт аюулгүй ажиллагаа хариуцагчийг тушаалаар томилсон.	0	5		

19	Хийн аж ахуйн аюулгүй ажиллагааны дүрмийн 3.8.2 дахь заалт	Хийгээр ажилладаг тоног төхөөрөмжийг ажиллуулдаг хүмүүс нь аюулгүй ажиллагааны талаар хийн ахуйн нэгжийн зохион байгуулсан сургалтад хамрагдсан.	0	5		
20	Хийн аж ахуйн техник ашиглалтын дүрмийн 4.7 дахь заалт	Шаталтын бүтээгдэхүүнийг зайлуулах утааны яндантай.	0	3		
21	Хийн хангамж. БНБД 42-01-19-ийн 9.39 дэх заалт	Хайрцаг болон баллонуудыг суурин дээр байрлуулсан бөгөөд тэдгээрийг тойруулан хайрцагны өмнө талд 1м, бусад талд 0.5м-ээс багагүй илүү гаргасан тавцан хийсэн.	0	3		
22	Хийн аж ахуйн аюулгүй ажиллагааны дүрмийн 3.8.8 дахь заалт	Утаа зайлуулах ба агааржуулах системд тогтмол цэвэрлэгээ, шалгалтыг хийдэг.	0	3		
23	Хийн аж ахуйн аюулгүй ажиллагааны дүрмийн 3.7.2 дахь заалт	Хий дамжуулах хоолой тулгуур хийц буюу газардуулагч маягаар ашиглаагүй.	0	3		
24	Хийн аж ахуйн аюулгүй ажиллагааны дүрмийн 3.11.4 дэх заалт	Хийн тоног төхөөрөмжийн хэмжих хэрэгсэл нь улсын баталгаатай.	0	5		
25	Хийн аж ахуйн аюулгүй ажиллагааны дүрмийн 3.2.6 дахь заалт.	Хийн тоног төхөөрөмжийн холболт угсралтыг мэргэжлийн инженер техникийн ажилтнуудаар хийлгэсэн, ажиллуулж туршсан, акт, бичиг баримттай эсэх.	0	5		
26	Хийн хангамж. БНБД 42-01-19-ийн 6.10 дахь заалт	Шатах, тэсрэх бодис хадгалах болон агааржуулалтын суваг бүхий өрөө, барилгын зoorь, техникийн давхар, халуун уур буюу шаталтын бүтээгдэхүүн бүрхэн өнгөрөх газарт хийн хоолой байрлаагүй.	0	3		
27	Хийн хангамж. БНБД 42-01-19-ийн 9.37 дахь заалт	Бүлэг баллонт төхөөрөмжийг үл шатах материалаар хийсэн хайрцаг эсвэл хамгаалалтын бүрхүүлтэйгээр байрлуулсан.	0	3		
28	Хийн хангамж. БНБД 42-01-19-ийн 9.37 дахь заалт	Бүлэг баллонт төхөөрөмжийг үндсэн барилгын гадна талд байрлуулсан.	0	10		
29	Хийн хангамж. БНБД 42-01-19-ийн 9.38 дахь заалт	Орон сууцны байрны дэргэд өөр хоорондоо 15м-ээс багагүй зайтайгаар 3-аас илүүгүй тооны бүлэг баллонт төхөөрөмж байрлуулаагүй.	0	3		
30	Хийн аж ахуйн техник аюулгүй ажиллагааны дүрмийн 3.6.10 дахь заалт	Бүлэг баллонт төхөөрөмжийн баллон байрлуулах байр талбайд "Галын аюултай-Хий" гэсэн анхааруулах санамжтай.	0	3		
Бүлгийн нийт оноо				59		
Дотоод хяналт						
31		Дотоод хяналт шалгалтыг зохион байгуулах журмаар батлуулан мөрдөж ажилладаг	0	20		
32		Дотоод хяналт шалгалтын нэгж, ажилтанг томилон ажилуулсан	0	5		
33	Төрийн хяналт шалгалтын тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.2 дахь хэсэг, 13 дугаар зүйлийн 13.1 дахь хэсэг Засгийн газрын 2011 оны 311 дүгээр тогтоолоор батлагдсан Аж ахуйн аюулгүй ажиллагааны дүрмийн 3.6.10 дахь заалт	Аж ахуйн нэгж, байгууллагын үйл ажиллагаанд хийгдсэн хяналт шалгалтын талаар бүртгэл хөтөлж, мэдээллийн сан бүрдүүлдэг	0	5		

34	ахуйн нэгж ба иргэдийн үйл ажиллагаанд дотоод хяналт шалгалтыг зохион байгуулах нийтлэг журам	Дотоод хяналт шалгалтаар илэрсэн зөрчлийг нь арилгах боломжгүй асуудлыг хууль хяналтын эрх бүхий байгууллагад тавьж шийдвэрлүүлэх, хамтран ажиллах талаар санал боловсруулан, удирдлагад танилцуулдаг	0	15		
Бүлгийн нийт оноо				45		
НИЙТ ОНОО			0	280	0	0

ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТААР АВАХ АРГА ХЭМЖЭЭ, БИЕЛЭЛТ

	ҮНЭЛГЭЭ	Авах арга хэмжээ	БИЕЛЭЛТ
БАТАЛГААЖУУЛАЛТ			
	<i>Хяналтын чиглэл, албан тушаалын нэр</i>	<i>Хяналтын чиглэл, албан тушаалын нэр</i>	<i>Хүлээн зөвшөөрсөн: Аж ахуйн нэгж, байгууллагын эрх бүхий</i>
	<i>/ овог, нэр/</i>	<i>/ овог, нэр/</i>	<i>/ овог, нэр/</i>
	<i>/ гарын үсэг, тэмдэг/</i>	<i>/ гарын үсэг, тэмдэг/</i>	<i>/ гарын үсэг, тамга/</i>

Тайлбар:

ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ШАЛГАЛТААР АВСАН АРГА ХЭМЖЭЭ, БИЕЛЭЛТ

	ҮНЭЛГЭЭ	Авах арга хэмжээ	БИЕЛЭЛТ
БАТАЛГААЖУУЛАЛТ			
	<i>Хяналтын чиглэл, албан тушаалын нэр</i>	<i>Хяналтын чиглэл, албан тушаалын нэр</i>	<i>Хүлээн зөвшөөрсөн: Аж ахуйн нэгж, байгууллагын эрх бүхий</i>
	<i>/ овог, нэр/</i>	<i>/ овог, нэр/</i>	<i>/ овог, нэр/</i>
	<i>/ гарын үсэг, тэмдэг/</i>	<i>/ гарын үсэг, тэмдэг/</i>	<i>/ гарын үсэг, тамга/</i>

Тайлбар: