



АЖ ҮЙЛДВЭР,  
ЭРДЭС БАЯЛГИЙН ЯАМ

Аж үйлдвэр, эрдэс баялгийн сайдын 2025 оны ...  
дугаар сарын ...-ны өдрийн ... дугаар тушаалын  
... дүгээр хавсралт



## № 6.10 ШИНГЭРҮҮЛСЭН ШАТДАГ ХИЙ ЦЭНЭГЛЭХ СТАНЦ /АГУУЛАХ/-ЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГ ШАЛГАХ ХЯНАЛТЫН ХУУДАС

### I. ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ

Хяналтын байгууллага:

Шалгуулагч этгээдийн нэр:

Объектын нэр:

Регистрийн дугаар:

Хяналт шалгалтын удирдамжийн дугаар:

Хяналт шалгалт эхэлсэн огноо:...../...../.....

Хяналт шалгалт дууссан огноо:...../...../.....

Шаардлага хангасан  
асуултын тоо:

Хууль сахин  
мөрдөлтийн хувь:

Шаардлага хангаагүй  
нийт оноо:

Эрсдэл үүсэх  
магадлалын хувь:

Эрсдэл үүсэх  
магадлал

### II. ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН АСУУЛТУУД, ҮНЭЛГЭЭ

| №                 | Хууль тогтоомж, дүрэм, журам,<br>стандартын нэр, зүйл, заалт                        | Асуумж                                                                                                                                                                                                                                                 | Батлагд-<br>сан оноо  |                        | Авсан оноо | Гүйцэтгэлийн<br>шалгалт |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|------------|-------------------------|
|                   |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                        | Шаардлага<br>хангасан | Шаардлага<br>хангаагүй |            |                         |
| 1                 |                                                                                     | 2                                                                                                                                                                                                                                                      | 3                     | 4                      | 5          | 6                       |
| ЕРӨНХИЙ ШААРДЛАГА |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                        |                       |                        |            |                         |
| 1                 | Газрын тосны бүтээгдэхүүний<br>тухай хуулийн 9 дүгээр зүйлийн<br>9.1 дэх хэсэг      | Бөөний худалдаа эрхлэх тусгай<br>зөвшөөрөлтэй /Техник,<br>технологийн дүгнэлт/                                                                                                                                                                         |                       |                        |            |                         |
| 2                 | Газрын тосны бүтээгдэхүүний<br>тухай хуулийн 12 дугаар зүйлийн<br>12.2.1 дэх хэсэг  | Байгууламж, тоног төхөөрөмж,<br>техник хэрэгслийн цогцолбор нь<br>холбогдох норм, дүрэм,<br>стандартын шаардлага хангасан<br>эсэх талаар газрын тосны асуудал<br>эрхэлсэн төрийн захиргааны<br>байгууллагаас техник,<br>технологийн дүгнэлт гаргуулсан | 0                     | 15                     |            |                         |
| 3                 | Газрын тосны бүтээгдэхүүний<br>тухай хуулийн 11 дүгээр зүйлийн<br>11.2.3 дахь заалт | Эрх бүхий мэргэжлийн<br>байгууллагаар боловсруулж,<br>улсын экспертизийн хяналт<br>хийлгэсэн зураг, төслийн дагуу<br>эрх бүхий мэргэжлийн<br>байгууллагаар угсралтын ажлыг<br>гүйцэтгүүлсэн                                                            | 0                     | 15                     |            |                         |

|                                              |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                            |   |    |  |  |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----|--|--|
| 4                                            | Газрын тосны бүтээгдэхүүний тухай хуулийн 11 дүгээр зүйлийн 11.2.3 дахь заалт                          | Шингэрүүлсэн шатдаг хий цэнэглэх станцын зориулалтын газар эзэмших зөвшөөрөлтэй                                                                                                                                            | 0 | 10 |  |  |
| 5                                            | Газрын тосны бүтээгдэхүүний тухай хуулийн 11 дүгээр зүйлийн 11.2.6 дахь заалт                          | Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулсан комиссын акт, дүгнэлт, протоколтой                                                                                                                                               | 0 | 10 |  |  |
| 6                                            | Газрын тосны бүтээгдэхүүний хангамжийн үйл ажиллагааны аргачлал MNS 4633-2006 стандартын 3 дугаар зүйл | Технологи үйл ажиллагаанд газрын тосны мэргэжлийн дээд болон тусгай дунд, мэргэжлийн сургууль, газрын тосны мэргэжил олгох сургалт төгссөн, хэмжилт тооцоололтын ажлыг бие дааж гүйцэтгэх чадвар бүхий хүнийг ажиллуулдаг. | 0 | 15 |  |  |
| 7                                            | Газрын тосны бүтээгдэхүүний тухай хуулийн 11 дүгээр зүйлийн 11.2.5 дахь заалт                          | Галын аюулгүй байдлын дүгнэлт гаргуулсан                                                                                                                                                                                   | 0 | 15 |  |  |
| 8                                            | Газрын тосны бүтээгдэхүүний тухай хуулийн 11 дүгээр зүйлийн 11.2.1 дэх заалт                           | Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын нарийвчилсан үнэлгээтэй, түүний дагуу холбогдох арга хэмжээг авч хэрэгжүүлдэг                                                                                                              | 0 | 10 |  |  |
| <b>Техникийн бүрэн бүтэн, аюулгүй байдал</b> |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                            |   |    |  |  |
| 9                                            | Даралтат савыг төхөөрөмжлөх, аюулгүй ашиглах дүрмийн 6.4.1 дэх заалт                                   | Мэргэжлийн эрх бүхий байгууллагаар хий хадгалах саванд металл хийцийн оношлогоо хийлгэсэн                                                                                                                                  | 0 | 10 |  |  |
| 10                                           | Хийн аж ахуйн аюулгүй ажиллагааны дүрмийн 1.2.1 дэх заалт                                              | Мэргэжлийн инженер техникийн ажилтнуудтай бөгөөд аттестатчилагдсан                                                                                                                                                         | 0 | 10 |  |  |
| 11                                           | Даралтат савыг төхөөрөмжлөх, аюулгүй ашиглах дүрэмийн 6.2.1, 6.4.1 дэх заалт                           | Хий хадгалах даралтат савыг улсын бүртгэлд хамруулж ашиглах зөвшөөрөл авсан                                                                                                                                                | 0 | 10 |  |  |
| 12                                           | Даралтат савыг төхөөрөмжлөх, аюулгүй ашиглах дүрмийн 6.3.1 дэх заалт                                   | Хий хадгалах саванд техникийн магадлал хийсэн                                                                                                                                                                              | 0 | 10 |  |  |
| 13                                           | Даралтат савыг төхөөрөмжлөх, аюулгүй ашиглах дүрмийн 7.1.1 дэх заалт                                   | Хий хадгалах даралтат сав тоног төхөөрөмжийн техник ашиглалт, аюулгүй ажиллагаа хариуцагчийг тушаалаар томилсон                                                                                                            | 0 | 5  |  |  |
| 14                                           | Хийн хангамж. БНБД42-01-19"-ийн 8.34 дэх заалт                                                         | Баллонд техникийн магадлал хийх цехтэй                                                                                                                                                                                     | 0 | 10 |  |  |
| 15                                           | Хийн хангамж. БНБД42-01-19"-ийн 8.49 дэх заалт                                                         | Хий хадгалах савыг мөнгөлөг цагаан өнгөөр будсан, анхааруулга бичиглэлтэй                                                                                                                                                  | 0 | 5  |  |  |
| 16                                           | Хийн хангамж. БНБД42-01-19"-ийн 8.49 дэх заалт                                                         | Хий хадгалах сав нь усан хөргөлттэй /бороожуулагч/, түүний хэвийн ажиллагааг шалгадаг                                                                                                                                      | 0 | 10 |  |  |
| 17                                           | Хийн хангамж. БНБД42-01-19"-ийн 8.88 дэх заалт                                                         | Хөргөлтийн болон гал унтраах зориулалтын усан сантай                                                                                                                                                                       | 0 | 10 |  |  |
| 20                                           | Хийн хангамж. БНБД42-01-19"-ийн 8.94 дэх заалт                                                         | Үйлдвэрлэлийн болон ахуйн бохир ус зайлуулах системтэй                                                                                                                                                                     | 0 | 10 |  |  |
| 21                                           | Хийн хангамж. БНБД42-01-19"-ийн 8.135 дахь заалт                                                       | Хий цэнэглэх станцын нутаг дэвсгэр дээгүүр цахилгаан дамжуулах агаарын шугамгүй, цахилгаан тоноглол, хяналт хэмжилтийн багаж, автоматикийн төхөөрөмжүүд тэсрэлтээс хамгаалагдсан хийцтэй                                   | 0 | 10 |  |  |

|                                      |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                         |          |            |  |  |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|--|--|
| 22                                   | Хийн хангамж БНБД42-01-19-ийн 8.83 дахь заалт                                                                                                                                                                       | Хий хадгалах сав нь бүрэн тоноглогдсон /Хамгаалах хавхлаг, түвшин хэмжигч, манометр/                    | 0        | 10         |  |  |
| 23                                   | Даралтат савыг төхөөрөмжлөх, аюулгүй ашиглах дүрмийн 5.5.25 дахь заалт                                                                                                                                              | Хий хадгалах сав, шугам хоолойн хамгаалах хавлагийг туршиж шалган акт үйлдсэн                           | 0        | 10         |  |  |
| 24                                   | Газрын тосны бүтээгдэхүүний тухай хуулийн 11 дүгээр зүйлийн 11.4.4 дэх заалт                                                                                                                                        | Аянга зайлуулагч, газардуулгын байгууламжийн эсэргүүцлийг мэргэжлийн эрх бүхий байгууллагаар хэмжүүлсэн | 0        | 10         |  |  |
| 25                                   | Хийн хангамж. БНБД42-01-19"-ийн 8.66 дахь заалт                                                                                                                                                                     | Баллоны ууршаагүй үлдэгдлийг юүлэх савтай                                                               | 0        | 5          |  |  |
| 26                                   | Хийн аж ахуйн аюулгүй ажиллагааны дүрмийн 3.11.1 дэх заалт                                                                                                                                                          | Хий хадгалах сав, насос-компрессорын байр зэрэг нь хийн алдалт илрүүлэх дохиололтой                     | 0        | 10         |  |  |
| 27                                   | Хийн хангамж. БНБД42-01-19-ийн 8.52 дахь заалт                                                                                                                                                                      | Бүлэг резервуар нь далан буюу хашлагатай                                                                | 0        | 10         |  |  |
|                                      | Хийн аж ахуйн техник ашиглалтын дүрмийн 8.3 дахь заалт                                                                                                                                                              | Хийтэй болон хоосон баллоныг тусад нь хадгалдаг                                                         | 0        | 10         |  |  |
| 28                                   | Хийн хангамж. БНБД42-01-19-ийн 8.28 дахь заалт                                                                                                                                                                      | Галын замтай /4.5м-ээс багагүй өргөн/                                                                   | 0        | 10         |  |  |
| 29                                   | Хийн хангамж. БНБД42-01-19"-ийн 8.101 дэх заалт                                                                                                                                                                     | Насос, компрессорын байр, цэнэглэх байр агааржуулалтын системтэй                                        | 0        | 10         |  |  |
| 30                                   | Хийн аж ахуйн техник ашиглалтын дүрмийн 8.4 дэх заалт                                                                                                                                                               | Агуулахад өөр төрлийн хийтэй баллон хадгалдаггүй                                                        | 0        | 10         |  |  |
| 31                                   | Газрын тосны бүтээгдэхүүний тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.1.1 дэх заалт                                                                                                                                          | Чанарын хувьд олон улсын стандартад нийцсэн бүтээгдэхүүнийг импортлосон                                 | 0        | 10         |  |  |
| 32                                   | Хийн аж ахуйн аюулгүй ажиллагааны дүрмийн 3.11.4 заалт                                                                                                                                                              | Хянах, хэмжих багаж хэрэгсэл улсын баталгаатай                                                          | 0        | 10         |  |  |
| 33                                   | Хийн аж ахуйн аюулгүй ажиллагааны дүрмийн 3.6.9 дэх заалт                                                                                                                                                           | Гал унтраах анхан шатны багаж хэрэгслээр хангагдсан                                                     | 0        | 10         |  |  |
| <b>ГАЛЫН АЮУЛГҮЙН ЗАЙ ХЭМЖЭЭ /М/</b> |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                         |          |            |  |  |
| 34                                   | Хийн хангамж. БНБД42-01-19"-ийн 8.12 дахь заалт                                                                                                                                                                     | Хий цэнэглэх станцад хамаарагдахгүй барилга байгууламж хүртэлх зөвшөөрөгдөх зай хэмжээг хангасан        | 0        | 15         |  |  |
| 35                                   | Хийн хангамж. БНБД42-01-19"-ийн 8.16 дахь заалт                                                                                                                                                                     | Хий цэнэглэх станцын талбай дахь барилга байгууламж хоорондын зөвшөөрөгдөх зай хэмжээг хангасан         | 0        | 15         |  |  |
| <b>ДОТООД ХЯНАЛТ</b>                 |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                         |          |            |  |  |
| 34                                   | Төрийн хяналт шалгалтын тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.2,                                                                                                                                                         | Удирдамж, хөтөлбөртэй                                                                                   | 0        | 15         |  |  |
| 35                                   | Газрын хэвлийн тухай хуулийн 55 дугаар зүйлийн 55.2 дахь хэсэг, Засгийн газрын 2011 оны 311 тогтоолоор батлагдсан Аж ахуйн нэгж байгууллагын үйл ажиллагаанд дотоод хяналт шалгалтыг зохион байгуулах нийтлэг журам | Хяналт хийсэн                                                                                           | 0        | 10         |  |  |
| 36                                   |                                                                                                                                                                                                                     | Авсан арга хэмжээ, хүрсэн үр дүн                                                                        | 0        | 5          |  |  |
|                                      | <b>НИЙТ ОНОО</b>                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | <b>0</b> | <b>375</b> |  |  |

### III. ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТААР АВАХ АРГА ХЭМЖЭЭ, БИЕЛЭЛТ

ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТААР АВАХ АРГА ХЭМЖЭЭ: .....

.....

БИЕЛЭЛТ: .....

.....

| БАТАЛГААЖУУЛАЛТ                     |                                     |                                                                          |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Хяналтын чиглэл, албан тушаалын нэр | Хяналтын чиглэл, албан тушаалын нэр | Хүлээн зөвшөөрсөн: Аж ахуйн нэгж, байгууллагын эрх бүхий албан тушаалтан |
|                                     |                                     |                                                                          |
|                                     |                                     |                                                                          |
| / овог, нэр/                        | / овог, нэр/                        | / овог, нэр/                                                             |
|                                     |                                     |                                                                          |
| / гарын үсэг, тэмдэг/               | / гарын үсэг, тэмдэг/               | / гарын үсэг, тамга/                                                     |

Тайлбар: .....

.....

### IV. ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ШАЛГАЛТААР АВАХ АРГА ХЭМЖЭЭ, БИЕЛЭЛТ

ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ШАЛГАЛТААР АВАХ АРГА ХЭМЖЭЭ: .....

.....

БИЕЛЭЛТ: .....

.....

| ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ШАЛГАЛТЫН БАТАЛГААЖУУЛАЛТ |                                     |                                                                          |
|----------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Хяналтын чиглэл, албан тушаалын нэр    | Хяналтын чиглэл, албан тушаалын нэр | Хүлээн зөвшөөрсөн: Аж ахуйн нэгж, байгууллагын эрх бүхий албан тушаалтан |
|                                        |                                     |                                                                          |
|                                        |                                     |                                                                          |
| / овог, нэр/                           | / овог, нэр/                        | / овог, нэр/                                                             |
|                                        |                                     |                                                                          |
| / гарын үсэг, тэмдэг/                  | / гарын үсэг, тэмдэг/               | / гарын үсэг, тамга/                                                     |

Тайлбар: .....

.....

Их эрсдэлтэй            >=50%  
 Дунд эрсдэлтэй        30%-49%  
 Бага эрсдэлтэй        <=29%