



АЖ ҮЙЛДВЭР,
ЭРДЭС БАЯЛГИЙН ЯАМ

Аж үйлдвэр, эрдэс баялгийн сайдын 2025 оны ...
дугаар сарын ... ны өдрийн ... дугаар тушаалын
9 дүгээр хавсралт



№ 6.9. ГАЗРЫН ТОС, ГАЗРЫН ТОСНЫ БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ
ХАДГАЛАЛТЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГ ШАЛГАХ ХЯНАЛТЫН ХУУДАС

I. ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ

Хяналтын байгууллага:

Шалгуулагч этгээдийн нэр:

Объектын нэр:

Регистрийн дугаар:

Хяналт шалгалтын удирдамжийн дугаар:

Хяналт шалгалт эхэлсэн огноо:...../...../.....

Хяналт шалгалт дууссан огноо:...../...../.....

Шаардлага хангасан
асуултын тоо:

Хууль сахин
мөрдөлтийн хувь:

Шаардлага хангаагүй
нийт оноо:

Эрсдэл үүсэх
магадлалын хувь:

Эрсдэл үүсэх
магадлал

II. ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН АСУУЛТУУД, ҮНЭЛГЭЭ

№	Хууль тогтоомж, дүрэм, журам, стандартын нэр, зүйл, заалт	Асуумж	Батлагдсан оноо		Авсан оноо	Гүйцэтгэлийн шалгалт
			Шаардлага хангасан	Шаардлага хангаагүй		
1		2	3	4	5	6
ЕРӨНХИЙ ШААРДЛАГА						
1	Газрын тосны бүтээгдэхүүний тухай хуулийн 9 дүгээр зүйлийн 9.1 дэх хэсэг	Бөөний худалдаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөлтэй				
2	Газрын тосны бүтээгдэхүүний тухай хуулийн 12 дугаар зүйлийн 12.2.1 дэх хэсэг	Байгууламж, тоног төхөөрөмж, техник хэрэгслийн цогцолбор нь холбогдох норм, дүрэм, стандартын шаардлага хангасан эсэх талаар газрын тосны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллагаас техник, технологийн дүгнэлт гаргуулсан	0	15		
3	Газрын тосны бүтээгдэхүүний тухай хуулийн 11 дүгээр зүйлийн 11.2.3 дахь заалт	Эрх бүхий мэргэжлийн байгууллагаар боловсруулж, улсын экспертизийн хяналт хийлгэж дүгнэлт гаргуулсан, зураг, төслийн дагуу эрх бүхий мэргэжлийн байгууллагаар угсралтын ажлыг гүйцэтгүүлсэн	0	15		

4	Газрын тосны бүтээгдэхүүний тухай хуулийн 11 дүгээр зүйлийн 11.2.3 дахь заалт	Газрын тос, газрын тосны бүтээгдэхүүний агуулахын зориулалтын газар эзэмших зөвшөөрөлтэй	0	10		
5	Газрын тосны бүтээгдэхүүний тухай хуулийн 11 дүгээр зүйлийн 11.2.6 дахь заалт	Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулсан комиссын акт, дүгнэлт, протоколтой	0	10		
6	Газрын тосны бүтээгдэхүүний хангамжийн үйл ажиллагааны аргачлал MNS 4633-2006 стандартын 3 дугаар зүйл	Технологи үйл ажиллагаанд газрын тосны мэргэжлийн дээд болон тусгай дунд, мэргэжлийн сургууль, газрын тосны мэргэжил олгох сургалт төгссөн, хэмжилт тооцоололтын ажлыг бие дааж гүйцэтгэх чадвар бүхий хүнийг ажиллуулдаг	0	15		
7	Газрын тосны бүтээгдэхүүний тухай хуулийн 11 дүгээр зүйлийн 11.2.5 дахь заалт	Галын аюулгүй байдлын дүгнэлт гаргуулсан	0	15		
8	Газрын тосны бүтээгдэхүүний тухай хуулийн 11 дүгээр зүйлийн 11.2.1 дэх заалт	Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын нарийвчилсан үнэлгээтэй, түүний дагуу холбогдох арга хэмжээг авч хэрэгжүүлдэг	0	10		
ТЕХНИКИЙН БҮРЭН БҮТЭН, АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ						
9	Газрын тос, газрын тосны бүтээгдэхүүний агуулах. Технологийн байгууламж. MNS 5746-2007 стандартын 7.1.3 дахь заалт	Газрын тос, газрын тосны бүтээгдэхүүн хадгалах сав бүр улсын бүртгэл, техникийн паспорттой	0	5		
10	Газрын тос, газрын тосны бүтээгдэхүүний агуулах. Технологийн байгууламж. MNS 5746-2007 стандартын 7.1.3 дахь заалт	Газрын тос, газрын тосны бүтээгдэхүүн хадгалах саванд мэргэжлийн эрх бүхий байгууллагаар металл хийцийн ашиглалтын нөөц /ашиглалтад ороход болон 10 жил ашигласнаас хойш 3 жил тутамд/ тодорхойлуулсан	0	10		
11	Газрын тос, газрын тосны бүтээгдэхүүний агуулах. Технологийн байгууламж. MNS 5746-2007 стандартын 7.2.1, 7.2.13 дахь заалт	Сав бүр бүрэн тоноглогдсон /амьсгалах клапан, хэмжих люк, болон галын тоноглолууд/	0	10		
12	Газрын тос, газрын тосны бүтээгдэхүүний агуулах. Технологийн байгууламж. MNS 5746-2007 стандартын 7.2.14 дэх заалт	Газрын тос, газрын тосны бүтээгдэхүүний эзэлхүүнийг тогтоох зориулалттай эрх бүхий байгууллагаар баталгаажуулсан онооллын хүснэгттэй	0	5		
13	Газрын тос, газрын тосны бүтээгдэхүүний агуулах. Технологийн байгууламж. MNS 5746-2007 стандартын 7.2.9 дэх заалт	Савыг зураг төслийн дагуу гүйцэтгэсэн ба гоожилт, шүүрэлт, нэвчилтийг мэдрэх хэрэгслээр тоноглогдсон	0	10		
14	Газрын тос, газрын тосны бүтээгдэхүүний агуулах. Технологийн байгууламж. MNS 5746-2007 стандартын 7.3.2 дахь заалт	Сав руу оч, гал нэвтрүүлэхгүй байлгах зорилгоор хамгаалах болон амьсгалах хавхлагийг гал хамгаалагчтай хамт угсарсан	0	10		
15	Газрын тос, газрын тосны бүтээгдэхүүний агуулах. Технологийн байгууламж. MNS 5746-2007 стандартын 7.4.2 дахь заалт	Хадгалах савны дээд түвшинд түвшин мэдрэгч, мэдээлэгчгүй бол зурагт заасан ажлын түвшингээс халихаас сэргийлэн ослын сав руу юүлэх шугам хоолой, хэрэгсэлтэй	0	10		

16	Газрын тосны бүтээгдэхүүний тухай хуулийн 11 дүгээр зүйлийн 11.4.4 дэх заалт	Аянга зайлуулагч болон тоног төхөөрөмжийн газардуулгын эсэргүүцлийг мэргэжлийн эрх бүхий байгууллагаар хэмжүүлж, баталгаажуулсан	0	10		
17	Газрын тос, газрын тосны бүтээгдэхүүний агуулах. Технологийн байгууламж. MNS 5746-2007 стандартын 16.1 дэх заалт	Бохирдсон уснаас газрын тос, газрын тосны бүтээгдэхүүнийг ялгах, хадгалах зориулалт бүхий цэвэрлэх байгууламжтай	0	10		
18	Газрын тос, газрын тосны бүтээгдэхүүний агуулах, галын аюулгүйн норм. БНБД 21-03-25-ийн 2.9 дэх заалт	Газрын тос, газрын тосны бүтээгдэхүүнтэй хаягдал усыг цэвэрлэх задгай байгууламжтай /Лагийн болон ууршуулах талбай/	0	10		
19	Газрын тос, газрын тосны бүтээгдэхүүний агуулах, галын аюулгүйн норм. БНБД 21-03-25-ийн 3.6 дахь заалт	Газар дээрх резервуарын бүлэг тус бүр 0.5м-ээс багагүй өргөн, шороон буюу шатдаггүй материалаар хийгдсэн хязгаар ханаар битүү хүрээлэгдсэн	0	10		
20	Газрын тос, газрын тосны бүтээгдэхүүний агуулах, галын аюулгүйн норм. БНБД 21-03-25-ийн 8.8 дахь заалт	Усан сантай	0	15		
21	Газрын тосны бүтээгдэхүүний агуулах Технологийн байгууламж Техникийн ерөнхий шаардлага. MNS 5746-2007 стандартын 8.3.3.1 дэх заалт	Газрын тос, газрын тосны бүтээгдэхүүний төрөл тус бүрт зориулсан ачих төхөөрөмж, дамжуулах хоолой, хаалт арматуртай	0	10		
22	Газрын тосны бүтээгдэхүүний агуулах Технологийн байгууламж Техникийн ерөнхий шаардлага. MNS 5746-2007 стандартын 10.2 дэх заалт	Насос станц нь агуулахын нутаг дэвсгэрт тусгайлсан барилгад буюу саравч, хаалт, хамгаалалттай байрласан	0	10		
23	Газрын тосны бүтээгдэхүүний агуулах Технологийн байгууламж Техникийн ерөнхий шаардлага. MNS 5746-2007 стандартын 6.4 дэх заалт	Агуулахын дэвсгэр нутгийг 2 м-ээс багагүй өндөртэй галд тэсвэртэй материалаар хийгдсэн хашаагаар хамгаалсан, галын авто машин орж, гарах зориулалтын 2-оос доошгүй гарцтай	0	10		
24	Газрын тос, газрын тосны бүтээгдэхүүний агуулах, галын аюулгүйн норм. БНБД 21-03-25-ийн 2.15 дахь заалт	Резервуарын паркийн гадна талаар, резервуарын бүлгүүдийн хооронд болон ачиж буулгах төхөөрөмжийн талбай хүртэл 3.5м-ээс багагүй өргөнтэй галын замтай	0	10		
25	Газрын тос, газрын тосны бүтээгдэхүүний агуулах, галын аюулгүйн норм. БНБД 21-03-25-ийн 5.7 дахь заалт	Ачих, буулгах талбай нь ус үл нэвтрэх хатуу гадаргуу, 0.2м –с багагүй өндөр хашлагаар битүү хүрээлэгдсэн, шингэний бохирын суваг, цуглуулагч руу урсгах зориулалтаар 2 хувиас багагүй налуутай	0	15		
26	Газрын тос, газрын тосны бүтээгдэхүүний агуулах, галын аюулгүйн норм. БНБД 21-03-25-ийн 8.1 дэх заалт	Гал унтраах хөөсөн системтэй, түүний хэвийн ажиллагааг шалгадаг	0	10		
27	Газрын тос, газрын тосны бүтээгдэхүүний агуулах, галын аюулгүйн норм. БНБД 21-03-25-ийн 8.1 дэх заалт	Хөргөх системтэй, түүний хэвийн ажиллагааг шалгадаг	0	10		

28	Газрын тос, газрын тосны бүтээгдэхүүний агуулах, галын аюулгүйн норм. БНБД 21-03-25-ийн 9.5 дахь заалт	Гар ажиллагаатай мэдээлэгч бүхий галын цахилгаан дохиоллоор тоноглогдсон	0	10		
29	Газрын тос, газрын тосны бүтээгдэхүүний агуулах. Технологийн байгууламж. MNS 5746-2007 стандартын 16.7 дахь заалт	Газрын тос, газрын тосны бүтээгдэхүүн хөрс, газар доорхи усанд нэвчиж алдагдаж байгааг хянах хяналтын цооногтой	0	10		
30	Газрын тосны бүтээгдэхүүний тухай хуулийн 7 дүгээр зүйлийн 7.1.2 дахь заалт, Газрын тосны бүтээгдэхүүний хангамжийн үйл ажиллагааны аргачлал MNS 4633-2006 стандартын 4.2.5 дахь заалт	Импортлосон бүтээгдэхүүнд итгэмжлэгдсэн лабораториор дүгнэлт гаргуулсан	0	10		
31	Газрын тосны бүтээгдэхүүний тухай" хуулийн 9 дүгээр зүйлийн 9.3.7 дахь заалт, Газрын тос, газрын тосны бүтээгдэхүүний агуулах. Технологийн байгууламж. MNS 5746-2007 стандартын 12.1 дэх заалт	Газрын тос, газрын тосны бүтээгдэхүүний болон байгууламж доторх агаарын шинжилгээ хийх зориулалтын тоног төхөөрөмж бүхий лабораторитой	0	10		
32	Газрын тосны бүтээгдэхүүний хангамжийн үйл ажиллагааны аргачлал. MNS 4633-2006 стандартын 4.2.3 дахь заалт	Агуулахаас ачуулсан тээврийн хэрэгсэл бүрт чанарын гэрчилгээ /тохирлын гэрчилгээ/ бичиж баталгаажуулсан	0	10		
33	Газрын тос, газрын тосны бүтээгдэхүүний агуулах. Технологийн байгууламж. MNS 5746-2007 стандартын 14.1 дэх заалт	Зураг төслийн дагуу хийгдсэн аянга зайлуулагчтай	0	10		
ГАЛЫН АЮУЛГҮЙН ЗАЙ ХЭМЖЭЭ /М/						
34	Газрын тос, газрын тосны бүтээгдэхүүний агуулах, галын аюулгүйн норм. БНБД 21-03-25-ийн 2.1 дэх заалт	Агуулахад хамаарагдахгүй барилга байгууламж хүртэлх зөвшөөрөгдөх зай хэмжээг хангасан	0	15		
35	Газрын тос, газрын тосны бүтээгдэхүүний агуулах, галын аюулгүйн норм. БНБД 21-03-25-ийн 2.5, 2.7 дахь заалт	Агуулахын технологийн барилга байгууламж хоорондын зөвшөөрөгдөх зай хэмжээг хангасан	0	15		
ДОТООД ХЯНАЛТ						
36	Төрийн хяналт шалгалтын тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.2, Газрын хэвлийн тухай хуулийн 55 дугаар зүйлийн 55.2 дахь хэсэг, Засгийн газрын 2011 оны 311 тогтоолоор батлагдсан Аж ахуйн нэгж байгууллагын үйл ажиллагаанд дотоод хяналт шалгалтыг зохион байгуулах нийтлэг журам	Удирдамж, хөтөлбөртэй	0	15		
37		Хяналт хийсэн	0	10		
38		Авсан арга хэмжээ, хүрсэн үр дүн	0	5		
НИЙТ ОНОО			0	400		

III. ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТААР АВАХ АРГА ХЭМЖЭЭ, БИЕЛЭЛТ

ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТААР АВАХ АРГА ХЭМЖЭЭ:

.....

БИЕЛЭЛТ:

.....

БАТАЛГААЖУУЛАЛТ		
Хяналтын чиглэл, албан тушаалын нэр	Хяналтын чиглэл, албан тушаалын нэр	Хүлээн зөвшөөрсөн: Аж ахуйн нэгж, байгууллагын эрх бүхий албан тушаалтан
/ овог, нэр/	/ овог, нэр/	/ овог, нэр/
/ гарын үсэг, тэмдэг/	/ гарын үсэг, тэмдэг/	/ гарын үсэг, тамга/

Тайлбар:

.....

IV. ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ШАЛГАЛТААР АВАХ АРГА ХЭМЖЭЭ, БИЕЛЭЛТ

ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ШАЛГАЛТААР АВАХ АРГА ХЭМЖЭЭ:

.....

БИЕЛЭЛТ:

.....

ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ШАЛГАЛТЫН БАТАЛГААЖУУЛАЛТ		
Хяналтын чиглэл, албан тушаалын нэр	Хяналтын чиглэл, албан тушаалын нэр	Хүлээн зөвшөөрсөн: Аж ахуйн нэгж, байгууллагын эрх бүхий албан тушаалтан
/ овог, нэр/	/ овог, нэр/	/ овог, нэр/
/ гарын үсэг, тэмдэг/	/ гарын үсэг, тэмдэг/	/ гарын үсэг, тамга/

Тайлбар:

.....

Их эрсдэлтэй >=50%
 Дунд эрсдэлтэй 30%-49%
 Бага эрсдэлтэй <=29%